



QUADRO NUOVI IMPIANTI

UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE	INTERRUTTORE GENERALE
ICC	6 KA	4,5 KA
TARATURA (A)	25	10
SOGLIA Id	300 mA	30 mA
TEMPO DI INTERV.	tipo A	tipo A

QUADRO NUOVI UFFICI

UTENZA	INTERRUTTORE GENERALE	PRESE SEMINTERRATO	PRESE P. TERRA	PRESE P. PRIMO	GENERALE LUCI	POMPA DI CALORE
ICC	6 KA	4,5 KA	4,5 KA	4,5 KA	4,5 KA	6 KA
TARATURA (A)	20	16	16	16	10	25
SOGLIA Id		30 mA	30 mA	30 mA	30 mA	
TEMPO DI INTERV.		tipo A	tipo A	tipo A	tipo A	
		4 mmq.	4 mmq.	4 mmq.	2,5 mmq.	6 mmq.

- NOTE GENERALI**
- Valutare con impiantisti e strutturisti le forometrie nelle murature
 - Tutte le quote sono espresse in metri salvo diversa, specifica annotazione
 - Eventuali discordanze tra quote parziali e relative quote totali sono da attribuirsi all'arrotondamento decimale adottato
 - Le quote altimetriche sono espresse in mt. salvo diversa, specifica annotazione
 - Tutte le misure e quote sono da controllare e verificare in cantiere. Eventuali errori o divergenze vanno riportate alla D.L. prima della esecuzione delle opere
 - Considerare le misure e le quote indicate nella tavola, non rilevare graficamente
 - Questo disegno deve essere verificato in associazione a tutti i disegni ed indicazioni strutturali ed impiantistiche
 - Per posizionamento e dimensione di fori o tubi fare riferimento anche alle tavole impiantistiche e strutturali, eventuali divergenze vanno riferite alla D.L. prima di eseguire le opere
 - Per i dettagli delle finiture vedere anche le relative specifiche tavole architettoniche
 - Per la disposizione degli intonaci esterni e relative scelte cromatiche vedere le tavole dei prospetti o chiedere espresse indicazioni alla D.L.

**PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA**

**COMUNE DI
LUNAMATRONA**

**PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO**

**RISTRUTTURAZIONE
MUNICIPIO**

Sindaco: Ing. Alessandro Merici

R.U.P.: geom. Gianpaolo Setzu

Progettista: arch. Claudio Pia

S/ARCHITETTURA/
L via pacinotti 47 09037 san giovanni monreale
T +39 347 5118094
E claudio@sarchitettura.com

Elaborato: 18025_PDE-IM-1000_00.pdf

**IMPIANTO
QUADRO ELETTRICO**

Scala: VARIE

Revisione: 00

Data: novembre 2018

Codice:

18025_PDE-IM-1000_00

Il presente documento è proprietà intellettuale di S/ARCHITETTURA/ e non può essere riprodotto, copiato, distribuito o utilizzato in qualsiasi modo senza permesso scritto dalla S/ARCHITETTURA/.